

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 29
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Школьная, д. 6
тел. 99-06-69, т/факс 8 (8464) 99-24-09 e-mail: school29_szr@samara.edu.ru

№ 655 от « 4 » _____ 04 _____ 2022г.

Прокурору города Сызрани
старшему советнику юстиции
Е.В. Ирха
директора ГБОУ СОШ № 29
г. Сызрани
М.А. Шапошниковой

Администрация ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани сообщает Вам о результатах рассмотрения Представления прокуратуры г. Сызрани Самарской области от 28.02.2022г. за № 21-03-2022г. (вх. почта от 05.03.2022г.) об установлении нарушений законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся:

1. Настоящее Представление было рассмотрено с участием помощника прокурора Ярусовой Н.В.
2. По факту выявленных нарушений капитального характера требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) информация об их устранении направлена МКУ «СЭЗ и С» (копия прилагается)
3. По факту выявленных нарушений режимного характера требований СП 2.4.3648-20:
 - во всех кабинетах цветовая маркировка столов и стульев выполнена в соответствии с ростом и возрастом обучающихся
 - подвальное помещения очищено от мусора, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, проведена уборка
 - в помещении для приготовления и разведения дезинфицирующих средств имеется инструкция дезинфицирующего средства «Ника-Хлор»
 - инвентарь для уборки храниться в шкафу в недоступном для детей месте
 - уборка всех помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств
 - в кабинете химии имеются солнцезащитные шторы
 - во всех кабинетах имеются москитные сетки

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПРОКУРАТУРЫ
Г СЫЗРАНИ
АНТОНЯН ЕВ
05 АПР 2022



- для текущей дезинфекции применяются «Ника-Хлор» и «Ника экстра М», «Белизна» в учреждении не используется
- инвентарь для уборки кабинетов хранится отдельно от инвентаря для уборки классов и рекреаций
- документ, подтверждающий обучение директора мерам пожарной безопасности имеется (копия прилагается). Подана заявка на обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности
- разработаны в соответствии с требованиями законодательства программы вводного противопожарного инструктажа, первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте и повторного противопожарного инструктажа, инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях (копии прилагаются)
- в начале учебного года было организовано проведение с обучающимися занятий по изучению требований пожарной безопасности (копия приказа, инструктажей прилагаются)
- на вахте каждого здания имеется по одному исправному фонарю и комплекту средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Заключается договор с ООО «Пожарный слон» на приобретение дополнительных комплектов СИЗОД и фонарей
- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных имелась информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (фото прилагается)
- линия защиты средств обеспечения пожарной безопасности шлейф № 11, находится в исправном состоянии
- заключен договор с ООО «Пожарный слон» на проведение работ по категорированию и определению класса зоны по пожарной опасности складского помещения для хранения книжного фонда и складского помещения зам. директора по АХР
- на двери подвального помещения размещена информация о месте хранения ключей
- установлены доводчики на все двери лестничных клеток
- знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения средств включения систем противопожарной защиты имеются. Заказаны фотолюминесцентные таблички
- эвакуационные выходы очищены от снега

- противопожарная дверь вентиляционного помещения оборудована приспособлением для самозакрывания – доводчиком, дверным замком
 - вентиляционное помещение, помещение элеваторного узла очищено от материалов, мебели и других предметов
 - в помещении элеваторного узла выключатель установлен без повреждений
 - расстояние от светильников до книг в библиотеке более 0,5м
4. Заместитель директора по АХР Максимова Е.А, уборщики служебных помещений Асмолова О.А., Романова О.В., Андреянова Н.В. привлечены к дисциплинарной ответственности (копии приказов прилагаются).

Директор  М.А. Шапошникова